

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod líslem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFICATE

No.: 1210317

Product: Electrical insulating matting
Produkt: Mata elektroizolační

Type: ANTYAMPER MAT
Oznaczenie:

Rating: Class 2
Klasifikacja: Klasa 2

Manufacturer: Elektrowyposażenie
Producent: Ladna 22 street, 31-444 Kraków, Poland

Trade mark:
Marka:

The test results are stated in the test-report No.: 211098-01/01 of: 01.06.2021
Wyniki badań umieszczono w raporcie z badań nr.

A sample of the product was found to be in conformity with:
ČSN EN 61111:2010 (idt. IEC 61111:2009)
cl. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.3, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.2.2, 5.6.4.2, 5.6.2.3, 5.6.4.3, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.9, 5.10
Produkt wytwarzany jest zgodnie z:

Other data:
Inne:

The validity of the certificate is limited to: 01.06.2024
Data ważności certyfikatu:

02.06.2021

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček
Head of Certification Body



211098-01